

## Основные технологические параметры котельных и производственные показатели за 2015 год

### В сфере теплоснабжения

1.	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии	Гкал/ч	1 961,26
1.1.	Котельная №1	Гкал/ч	300,00
1.2.	Котельная №5	Гкал/ч	642,60
1.3.	Котельная №2А	Гкал/ч	273,60
1.4.	Котельная №3А	Гкал/ч	622,72
1.5.	Котельная №8	Гкал/ч	35,00
1.6.	Котельная №8А	Гкал/ч	17,04
1.7.	Котельная №8Б	Гкал/ч	56,80
1.8.	Котельная «Рыбозавод»	Гкал/ч	13,50
2.	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности	Гкал/ч	1 153,767
3.	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности	тыс. Гкал	2 560,5393
4.	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности	тыс. Гкал	0
5.	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном:	тыс. Гкал	2 101,5034
5.1.	По приборам учета	тыс. Гкал	1 842,034
5.2.	Расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)	тыс. Гкал	259,469
6.	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом	Ккал/ч.мес.	342 336,98
7.	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал	413,6041
8.	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	816
9.	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала	чел.	59

10.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности	кг у. т./Гкал	155,454
10.1.	Котельная №1	кг усл. Топл/Гкал	154,20
10.2.	Котельная №5	кг усл. Топл/Гкал	154,27
10.3.	Котельная №2А	кг усл. Топл/Гкал	161,90
10.4.	Котельная №3А	кг усл. Топл/Гкал	154,81
10.5.	Котельная №8	кг усл. Топл/Гкал	148,66
10.6.	Котельная №8А	кг усл. Топл/Гкал	0
10.7.	Котельная №8Б	кг усл. Топл/Гкал	114,42
10.8.	Котельная «Рыбозавод»	кг усл. Топл/Гкал	160,54
11.	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности	тыс. кВт ч/Гкал	29,58
12.	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности	м3/Гкал	0,37